

Утверждено
распоряжением главы
городского округа Богданович
от 12.04.2016 № 78-р

План
мероприятий по улучшению условий и охраны труда администрации
городского округа Богданович

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
Кабинет № 1А			
1	Оборудовать рабочее место оператора ПЭВМ светильниками местного освещения	Пургин Л.В.	2016 год
2	Обеспечить герметизацию проема (бывший вход в здание), для исключения попадания на рабочие места холодного воздуха в зимний период	Пургин Л.В.	2016 год
3	На рабочем месте специалиста подключение компьютера и офисную технику выполнить с помощью удлинителя, имеющего устройство автоматического отключения при перегрузках и коротком замыкании	Пургин Л.В.	01.08.2016
4	Для исключения беспорядочного складирования документов на рабочем месте специалиста установить дополнительно полки (этажерку)	Пургин Л.В.	01.09.2016
Кабинет АХУ № 1			
5	Выполнить косметический ремонт кабинета (отпали обои при входе в кабинет)	Пургин Л.В.	2016 год
6	Выполнить ремонт шкафов (обеспечить их свободное закрывание)	Жернаков С.А.	20.12.2016
7	Укомплектовать рабочие места операторов ПЭВМ светильниками местного освещения	Пургин Л.В.	2016 год
Кабинет № 2			
8	Укомплектовать рабочие места операторов ПЭВМ светильниками местного освещения	Пургин Л.В.	2016 год
Кабинет № 3			
9	Упорядочить прокладку эл. кабелей исключив при этом возможность запнуться за них работникам кабинета	Жернаков С.А.	25.09.2016
Кабинет № 10			
10	Скруглить острые кромки (верхние) на створках сейфа	Жернаков С.А.	01.06.2016
Кабинет № 12			
11	Для исключения складирования документации на верхние части шкафов укомплектовать кабинет дополнительным шкафом или другой подобной мебелью	Жернаков С.А.	2016 год
Кабинет № 13			
12	Исключить нахождение в зоне действия специалиста на полу (под ногами) сетевого эл. фильтра (как предложение закрепить его на стене либо на конструкции мебели)	Жернаков С.А.	01.06.2016
13	Укомплектовать рабочие места операторов ПЭВМ светильниками местного освещения	Пургин Л.В.	2016 год
Общественный туалет			

14	Обновить надписи назначения потребителей в ЩО № 5	Жернаков С.А.	25.05.2016
Кабинет № 14			
15	Идентифицировать напряжение эл. розеток кабинета специальной табличкой «220V»	Жернаков С.А.	01.06.2016
16	Закрепить надежным способом выключатель освещения	Жернаков С.А.	01.06.2016
17	Укомплектовать рабочие места операторов ПЭВМ светильниками местного освещения	Пургин Л.В.	2016 год
Лестничный марш (левое крыло)			
18	Выполнить ремонт первой ступени на 1 этаже и второй ступени на 2 этаже	Пургин Л.В.	2016 год
Кабинет № 30			
19	Заменить линолеум либо выполнить его ремонт в местах разрывов	Пургин Л.В.	25.05.2016
20	Выполнить ремонт шкафов для хранения документов	Жернаков С.А.	25.05.2016
21	Обеспечить прокладку эл. кабелей в кабель-каналах, либо их размещение должно быть упорядоченно и не создавать угрозу падения для работников	Жернаков С.А.	25.05.2016
22	Закрепить металлический экран на трубопроводе отопления (выпадает), либо заменить его на современную декоративную решетку радиаторов отопления.	Пургин Л.В.	2016 год
23	Рабочие места операторов ПЭВМ укомплектовать светильниками местного освещения	Пургин Л.В.	2016 год
Туалет мужской			
24	Заштукатурить монтажную пену, выступающую из перекрытия (в месте прокладки трубопровода)	Жернаков С.А.	25.09.2016
Коридор 2 этажа			
25	Перевесить огнетушитель на видное место (закрыт жалюзи окна)	Жернаков С.А.	25.05.2016
Кабинет № 23			
26	Для равномерного распределения света по всей площади кабинета заменить люстры освещения на офисные потолочные светильники	Пургин Л.В.	2016 год
27	На табличке ответственного за противопожарную безопасность написать ФИО ответственного	Начальник отдела	15.05.2016
28	Упорядочить прокладку телефонных кабелей возле дверной коробки, тут же закрепить напольный плинтус	Жернаков С.А.	25.05.2016
Кабинет № 24			
29	Для приведения уровня освещения к нормативу установить дополнительно потолочный светильник	Пургин Л.В.	2016 год
Кабинет № 25			
30	Установить у каждого рабочего стола эл. розетку, для исключения беспорядочной прокладки удлинителей через рабочие места	Пургин Л.В.	25.05.2016
31	Обеспечить прокладку эл. кабелей в кабель-каналах, либо их размещение должно быть упорядоченно и не создавать угрозу падения для работников	Жернаков С.А.	25.05.2016
32	Оборудовать рабочее место оператора ПЭВМ светильниками местного освещения	Мельников А.В.	25.08.2016
33	Выполнить ремонт линолеума частично по всему кабинету	Жернаков С.А.	25.05.2016

34	Исключить нахождение в зоне действия специалиста на полу (под ногами) эл. кабеля (как предложение закрепить кабеля к стене либо на конструкции мебели)	Жернаков С.А.	25.05.2016
35	Для равномерного распределения света по всей площади кабинета заменить люстры освещения на офисные потолочные светильники	Пургин Л.В.	2016 год
36	На рабочем месте специалиста подключение компьютера и офисную технику выполнить с помощью удлинителя, имеющего устройство автоматического отключения при перегрузках и коротком замыкании	Пургин Л.В.	2016 год
37	Для исключения прогиба полок шкафа выполнить их усиление.	Мельников А.В.	01.06.2016
38	Выполнить косметический ремонт кабинета	Мельников А.В.	01.09.2016
Кабинет № 27			
39	Исключить прокладку телефонного кабеля в зоне рабочего места (на полу). Обеспечить его прокладку и крепление в безопасном исполнении.	Жернаков С.А.	25.05.2016
Кабинет № 28			
40	Укомплектовать медицинскую аптечку первой помощи свежими препаратами (препараты с истекшим сроком изъять)	Жернаков С.А.	2016 год
41	Закрепить край линолеума к полу перед входом в кабинет зам. главы администрации ГО Богданович по ЖКХ	Жернаков С.А.	25.05.2016
42	Закрепить надежным способом эл. розетку, в кабинете зам. главы администрации ГО Богданович по строительству и архитектуре	Жернаков С.А.	25.05.2016
Кабинет № 29			
43	Оборудовать рабочее место оператора ПЭВМ светильниками местного освещения	Пургин Л.В.	2016 год
44	Закрепить линолеум к полу (на входе)	Жернаков С.А.	25.05.2016
45	Обеспечить прокладку эл. кабелей в кабель-каналах, либо их размещение должно быть упорядоченно и не создавать угрозу падения для работников	Жернаков С.А.	25.05.2016
46	Установить необходимое количество шкафов, полок и т.д. для обеспечения свободного хранения всей необходимой документации	Пургин Л.В.	2016 год
47	Установить рационально дополнительный светильник на потолке, заменить неисправные лампы в существующих (2шт)	Пургин Л.В.	25.05.2016
48	Выполнить косметический ремонт вокруг дверной коробки, тут же упорядочить прокладку эл. кабелей	Пургин Л.В.	25.05.2016
Кабинет № 5 Архив			
49	Выполнить надежное крепление светильников. Очистить плафоны от пыли	Жернаков С.А.	25.05.2016
50	Демонтировать консоль для подвеса огнетушителя на стене основного прохода	Жернаков С.А.	25.05.2016
51	Обозначить полки стеллажей табличкой с указанием грузоподъемности, согласно имеющегося заключения спец. организации	Стюрц Н.А.	15.05.2016
52	Укомплектовать кабинет архива дополнительным огнетушителем. Обеспечить их регистрацию и контроль	Жернаков С.А.	25.05.2016

	со стороны ответственных лиц		
53	Добавить уровень освещения кабинета (между стеллажами), где нет прямого попадания света	Пургин Л.В.	2016 год
54	Выполнить окраску радиаторов отопления	Жернаков С.А.	01.09.2016
Кабинет № 32			
55	Идентифицировать напряжение эл. розеток кабинета специальной табличкой «220V»	Жернаков С.А.	25.05.2016
56	Для правильной организации рабочего места обеспечить перемещение монитора компьютера боковой поверхностью к окну (необходимо увеличение длины кабеля к монитору)	Жернаков С.А.	25.05.2016
Кабинет № 33			
57	Привести общее освещение в кабинете до нормы	Пургин Л.В.	2016 год
58	Оборудовать вытяжной вентиляцией копировальный аппарат	Пургин Л.В.	2016 год
Кабинет № 34			
59	Закрыть клемную коробку	Жернаков С.А.	25.05.2016
60	Заштукатурить углубление в стене возле эл. розетки и выключателя.	Пургин Л.В.	25.05.2016
61	Упорядочить прокладку телефонных кабелей.	Жернаков С.А.	25.05.2016
62	Исключить применение чайника, не имеющего систему автоматического отключения.	Пургин Л.В. Начальник отдела	25.05.2016
Коридор 3 этажа (правое крыло)			
63	Обновить надписи обозначения потребителей в ЩО-6	Жернаков С.А.	25.05.2016
64	Упорядочить прокладку проводов узла связи от распределительного шкафа. Дверку шкафа закрыть	Жернаков С.А.	25.05.2016
Кабинет № 42 Приемная			
65	Перед входом в кабинет приемной выполнить заливку отверстий в полу бетонным раствором	Жернаков С.А.	25.05.2016
66	Обозначить специальным знаком место хранения медицинской аптечки	Жернаков С.А.	25.09.2016
67	Для исключения попадания бликов от солнечного света на экран монитора выполнить замену жалюзи изготовленной из более плотной ткани либо сменить фон жалюзи на более темный	Пургин Л.В.	25.05.2016
68	В кабинете зам. руководителя главы администрации ГО Богданович по социальной политике в междверном пространстве поднять нижнюю доску в один уровень с порогом дверных коробок	Пургин Л.В.	25.05.2016
Кабинет № 44 Серверная			
69	Исключить складирование в проходе неработающую офисную технику. (выполнить списание в установленном порядке).	Пургин Л.В.	25.05.2016
Холл кабинета № 45			
70	Рабочее места операторов ПЭВМ укомплектовать светильниками местного освещения	Пургин Л.В.	2016 год
71	Выполнить косметический ремонт в кабинете (подклеить обои)	Пургин Л.В.	2016 год
72	В коридоре светильник общего освещения оборудовать плафоном	Пургин Л.В.	25.05.2016

Зал заседаний			
73	Для приведения уровня освещения до нормы оборудовать дополнительными потолочными светильниками участок кабинета над рабочими столами	Пургин Л.В.	2016 год
Общее по зданию			
74	В каждом кабинете здания администрации вывесить таблички с указанием ответственного лица за пожарную безопасность и «Инструкцию о мерах противопожарной безопасности....»	Пургин Л.В.	25.05.2016