

Таблица 2.2.1

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Источник тепловой энергии	Основное оборудование источника тепловой энергии				Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности	Фактический КПД, %	Располагаемая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Тип (марка)	Производительность, Гкал/ч	Количество, шт.	Тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч				
Котельная № 1г. Богданович, ул. Партизанская, 8а	НР-18	0,5	1	0,5	6,5	Отсутствует	85	7,6
	НР-18	0,5	1	0,5				
	НР-18	0,5	1	0,5				
	НР-18	0,5	1	0,5				
	КВА-2,5	2,15	1	2,15				
	REX 200	1,7	1	1,7				
	REX 200	1,7	1	1,7				
Котельная № 2г. Богданович, ул. Рокицанская, 10	НР-18	0,8	1	0,8	5,7	Отсутствует	89	6,4
	НР-18	0,8	1	0,8				
	НР-18	0,8	1	0,8				
	НР-18	0,8	1	0,8				
	НР-18	0,8	1	0,8				
	КВУ	1,2	1	1,2				

	КВУ	1,2	1	1,2				
Котельная № Зг. Богданович, ул. Некрасова, 5	КВУ-2,5	2,15	1	2,15	6,98	Отсутствует	87	3,5
	КВУ-2,5	2,15	1	2,15				
	КВУ-2,5	2,15	1	2,15				
	КВ-Гс-2,5	2,15	1	2,15				
	НР-18 (ГВС)	0,7	1	0,7				
Котельная № 5 г. Богданович, ул. Ленина, 16а	НР-18	0,7	1	0,7	3,5	Отсутствует	87	3,0
	НР-18	0,7	1	0,7				
	НР-18	0,7	1	0,7				
	НР-18	0,7	1	0,7				
	НР-18	0,7	1	0,7				
Котельная № бс. Байны ул. Рудничная, 43а	НР6-18м	0,7	1	0,7	2,35	Отсутствует	84	2,8
	НР6-18м	0,7	1	0,7				
	НР6-18	0,7	1	0,7				
	НР6-18	0,7	1	0,7				
Котельная № 7п. Полднейой ул. Свердлова, 7а	УЭЧМ-2	2	1	2	3,6	Отсутствует	88	4,7
	УЭЧМ-2	2	1	2				
	НР-18	0,7	1	0,7				
с. Бараба ул. Молодежная, 8- б	RS-A400	0,344	1	0,344	0,9	Отсутствует	-	0,9
	RS-A400	0,344	1	0,344				
	RS-D250	0,215	1	0,215				
с. Каменноозерск оеул, 8 Марта, 4	RS-A100	0,082	1	0,082	0,164	Отсутствует	-	0,164
	RS-A100	0,082	1	0,082				

с. Каменноозерское, ул. Ленина, 7	RS-H400 (сдвоенный)	0,344	1	0,344	0,344	Отсутствует	-	0,344
с. Тыгиш ул. Ленина, 47	RS-H300	0,258	1	0,258	0,258	Отсутствует	-	0,258
с. Тыгиш ул. Юбилейная, 48	RS-H300	0,258	1	0,258	0,258	Отсутствует	-	0,258
с. Тыгиш ул. Юбилейная, 99	RS-H300	0,258	1	0,258	0,258	Отсутствует	-	0,258
с. Кунарское ул. Калинина, 2-а	RS-A200	0,17	1	0,17	0,344	Отсутствует	-	0,344
	RS-A200	0,17	1	0,17				
с. Кунарское ул. Калинина, 14	RS-A100	0,08	1	0,08	0,167	Отсутствует	-	0,167
	RS-A100	0,08	1	0,08				
с. Кунарское ул. Ленина, 15	RS-A100	0,08	1	0,08	0,150	Отсутствует	-	0,150
	KOB-80	0,07	1	0,07				
с. Кунарское ул. Ленина, 4	KOB 63ст	0,05	1	0,05	0,105	Отсутствует	-	0,105
	RS-A 60	0,05	1	0,05				
с. Кунарское ул. Ленина, 25-	RS-A100	0,08	1	0,08	0,246	Отсутствует	-	0,246
	KOB-100	0,086	1	0,086				
	RS-A100	0,08	1	0,08				
с. Троицкое ул. Первомайская, 11	RSH-300	0,25	1	0,25	0,046	Отсутствует	-	0,046
	RSH-300	0,25	1	0,25				
с. Троицкое ул. Первомайская, 3	RSH-50	0,043	1	0,043	0,043	Отсутствует	-	0,043

с. Троицкое ул. Ленина, 194	КГС-100	0,1	1	0,1	0,0082	Отсутствует	-	0,0082
с. Чернокоровско е ул. Комсомольская , 47	КОВ-100	0,1	1	0,1	0,300	Отсутствует	-	0,300
	RSA-200	0,2	1	0,2				
с. Чернокоровско е ул. Комсомольская , 45	КОВ-63	0,058	1	0,058	0,0103	Отсутствует	-	0,0103
	КОВ-63	0,058	1	0,058				
с. Волковское ул. Ст.Щипачева, 43	ИШМА-63	0,054	1	0,054	0,140	Отсутствует	-	0,140
	RS-A100	0,086	1	0,086				
с. Волковское, пер. Коммунаров, 9	КОВ-100	0,1	1	0,1	0,0258	Отсутствует	-	0,0258
	КОВ-100	0,1	1	0,1				
	RSA-100	0,1	1	0,1				
	RSA-100	0,1	1	0,1				
с. Ильинское ул. Ленина, 22- б	RSH-300	0,258	1	0,258	0,258	Отсутствует	-	0,258
с. Ильинское, ул. Рабочая, 35	RSH-100	0,1	1	0,1	0,1	Отсутствует	-	0,1
с. Ильинское ул. Ленина, 28	RSH-50	0,1	1	0,1	0,05	Отсутствует	-	0,05
с. Ильинское ул. Ленина, 36- а	RSH-100	0,1	1	0,1	0,1	Отсутствует	-	0,1

с. Коменки	RS-A500	0,43	1	0,43	0,86	Отсутствует	-	0,86
	RS-A500	0,43	1	0,43				
г. Богданович ул. Садовая, 4	RSA-500	0,43	1	0,43	0,86	Отсутствует	-	0,86
	RSA-500	0,43	1	0,43				
г. Богданович ул. Октябрьская, 72	RSA-60	0,152	1	0,152	0,55	Отсутствует	-	0,55
	RS-A-100	0,1	1	0,1				
г. Богданович ул. Крылова, 14	RSH-100	0,1	1	0,1	0,1	Отсутствует	-	0,1
Котельной ОАО «БГК», ул. Степана Разина, 62	ПТBM-30M	37,9	1	37,9	50	Отсутствует	-	81,67
	ПТBM-30M	37,9	1	37,9				
	ДКBP-10/13	5,8	1	5,8				
	ДКBP-10/13	5,8	1	5,8				
	ДКBP-10/13	5,8	1	5,8				
с. Байны, ул. Мичурина, 51	ДКBP-10/13	5,8	1	5,8	11,6	Отсутствует	-	11,6
	ДКBP-10/13	5,8	1	5,8				
Котельная с. Гарашкинское	ДКBP 4/13	2,5	1	2,5	4,98	Отсутствует	-	4,98
	KBpM-1,44	1,25	1	1,25				
	УЭЧМ-2	1,25	1	1,25				
Котельная с. Грязновское	УЭЧМ-1	1	1	1	5	Отсутствует	-	5
	УЭЧМ-2	2	1	2				
	УЭЧМ-2	2	1	2				
Котельная Богдановичског о ОАО	ТВГМ-30	30	1	30	84,6	Отсутствует	-	95,2
	ТВГМ-30	30	1	30				
	ДКBP 20-13	20	1	20				
	ДКBP 20-13	20	1	20				

«Огнеупоры»	ДКВР 6,5-13	15	1	15				
-------------	-------------	----	---	----	--	--	--	--

Таблица 2.4.1

Эксплуатационные характеристики теплофикационного оборудования

Марка котла	Станционный номер котла	Год ввода в эксплуатацию	Расчетный срок службы, лет	Фактический срок эксплуатации, лет	Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов	Год продления ресурса	Мероприятия по продлению ресурса	Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла	Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла
Котельная № 1 г. Богданович, ул. Партизанская, 8а									
HP-18	1	1994	-	19	-	-	Требуется замена	-	-
HP-18	2	1994	-	19	-	2009	Требуется замена	-	-
HP-18	3	1985	-	19	-	2002	Требуется замена	-	-
HP-18	4	1985	-	19	-	2000	Требуется замена	-	-
КВА-2,5	5	2007	-	6	2012	2012	Плановый ремонт	-	-
REX 200	6	2011	-	2	2012	-	Плановый ремонт	-	-
REX 200	7	2012	-	1	2012	-	Плановый ремонт	-	-
Котельная № 2 г. Богданович, ул. Рокицанская, 10									
HP-18	1	1998	-	15	-	2006	Плановый ремонт	-	-
HP-18	2	1998	-	15	-	2005	Плановый ремонт	-	-
HP-18	3	2010	-	3	-	-	Плановый ремонт	-	-
HP-18	4	2000	-	13	-	2005	Плановый ремонт	-	-
HP-18	5	2008	-	5	2012	2012	Плановый ремонт	-	-
КВУ	6	1992	-	21	2012	2006	Плановый ремонт	-	-

КВУ	7	1993	-	20	-	2006	Плановый ремонт	-	-
Котельная № 3 г. Богданович, ул. Некрасова, 5									
КВУ-2,5	1	2003	-	10	-	-	Плановый ремонт	-	-
КВУ-2,5	2	2002	-	11	2012	-	Плановый ремонт	-	-
КВУ-2,5	3	2007	-	6	-	-	Плановый ремонт	-	-
КВ-Гс-2,5	4	2003	-	10	-	-	Плановый ремонт	-	-
НР-18 (ГВС)	5	2011	-	2	2012	-	Плановый ремонт	-	-
Котельная № 5 г. Богданович, ул. Ленина, 16а									
НР-18	1	2010	-	3	2012	-	Плановый ремонт	-	-
НР-18	2	2000	-	13	-	-	Плановый ремонт	-	-
НР-18	3	2001	-	12	-	-	Плановый ремонт	-	-
НР-18	4	2005	-	8	2012	-	Плановый ремонт	-	-
НР-18	5	2006	-	7	-	-	Плановый ремонт	-	-
Котельная № 6 с. Байны ул. Рудничная, 43а									
НР6-18м	1	1998	-	15	-	-	Плановый ремонт	-	-
НР6-18м	2	1998	-	15	-	-	Плановый ремонт	-	-
НР6-18	3	1985	-	28	-	1995	Плановый ремонт	-	-
НР6-18	4	1984	-	29	-	1994	Плановый ремонт	-	-
Котельная № 7 п. Полдней ул. Свердлова, 7а									
УЭЧМ-2	1	1989	-	24	2012	2005	Плановый ремонт	-	-
УЭЧМ-2	2	1989	-	24	2012	-	Плановый ремонт	-	-
НР-18	3	1982	-	31	-	1998	Плановый ремонт	-	-
с. Бараба ул. Молодежная, 8-б									
RS-A400	1	2012	-	1	-	-	Наладочные работы	-	-
RS-A400	2	2012	-	1	-	-	Наладочные работы	-	-
RS-D250	3	2013	-	-	-	-	Наладочные работы	-	-
с. Каменноозерское ул. 8 Марта, 4									

RS-A100	1	2010	-	3	2010	-	Плановый ремонт	-	-
RS-A100	2	2011	-	2	2011	-	Плановый ремонт	-	-
с. Каменноозерское, ул. Ленина, 7									
RS-H400	1	2013	-	1	-	-	Плановый ремонт	-	-
с. Тыгиш ул. Ленина,47									
RS-H300	1	2009	-	4	-	-	Плановый ремонт	-	-
с. Тыгиш ул. Юбилейная, 48									
RS-H300	1	2009	-	4	2010	-	Плановый ремонт	-	-
с. Тыгиш ул. Юбилейная, 99									
RS-H300	1	2009	-	4	2010	-	Плановый ремонт	-	-
с. Кунарское ул. Калиниа, 2-а									
RS-A200	1	2013	-	1	-	-	Плановый ремонт	-	-
RS-A200	2	2013	-	1	-	-	Плановый ремонт	-	-
с. Кунарское ул. Калинина, 14									
RS-A100	1	2010	-	4	-	-	Плановый ремонт	-	-
RS-A100	2	2012	-	2	-	-	Плановый ремонт	-	-
с. Кунарское ул. Ленина,15									
RS-A100	1	2010	-	4	-	-	Плановый ремонт	-	-
KOB-80	2	2006	-	8	-	-	Плановый ремонт	-	-
с. Кунарское ул. Ленина,4									
KOB 63ст	1	2010	-	4	-	-	Плановый ремонт	-	-
RS-A 60	2	2008	-	6	-	-	Плановый ремонт	-	-
с. Кунарское ул. Ленина, 25-а									
RS-A100	1	2015	-	10	-	-	Плановый ремонт	-	-
KOB-100	2	2006	-	8	-	-	Плановый ремонт	-	-
RS-A100	3	2016	-	10	-	-	Плановый ремонт	-	-
с. Троицкое ул. Первомайская, 11									
RSH-300	1	2009	-	5	-	-	Плановый ремонт	-	-
RSH-300	2	2009	-	5	-	-	Плановый ремонт	-	-
с. Троицкое ул. Первомайская, 3									

RSH-50	1	2008	-	6	-	-	Плановый ремонт	-	-
с. Троицкое ул. Ленина, 194									
KTC-100	1	-	-	-	-	-	Плановый ремонт	-	-
с. Чернокоровское ул. Комсомольская, 47									
RSA-200	1	-	-	-	-	-	-	-	-
с. Чернокоровское ул. Комсомольская, 45									
KOB-63	1	2009	-	5	-	-	Плановый ремонт	-	-
KOB-63	2	2009	-	5	-	-	Плановый ремонт	-	-
с. Волковское ул. Ст.Щипачева, 43									
ИШМА-63	1	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-A100	2	2016	-	10	-	-	Плановый ремонт	-	-
с. Волковское, пер. Коммунаров, 9									
KOB-100	1	2008	-	6	-	-	Плановый ремонт	-	-
KOB-100	2	2010	-	4	-	-	Плановый ремонт	-	-
RSA-100	3	2011	-	3	-	-	Плановый ремонт	-	-
RSA-100	4	2011	-	3	-	-	Плановый ремонт	-	-
с. Ильинское ул. Ленина, 22-б									
RSH-300	1	2012	-	2	-	-	Плановый ремонт	-	-
с. Ильинское, ул. Рабочая, 35									
RSH-100	1	-	-	-	-	-	-	-	-
с. Ильинское ул. Ленина, 28									
RSH-50	1	2012	-	2	-	-	Плановый ремонт	-	-
с. Ильинское ул. Ленина, 36-а									
RSH-100	1	2012	-	2	-	-	Плановый ремонт	-	-
с. Коменки									
RS-A500	1	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-A500	2	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Богданович ул. Садовая, 4									
RSA-500	1	-	-	-	-	-	-	-	-
RSA-500	2	-	-	-	-	-	-	-	-

г. Богданович ул. Октябрьская, 72									
RSA-60	1	2010	-	4	-	-	Плановый ремонт	-	-
RS-A-100	2	2012	-	2	-	-	Плановый ремонт	-	-
г. Богданович ул. Крылова, 14									
RSH-100	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная ОАО «БГК»г. Богданович, ул. Степана Разина, 62									
ПТВМ-30М	1	1974	-	39	-	2011	Требуется замена	-	-
ПТВМ-30М	2	1974	-	39	-	2011	Требуется замена	-	-
ДКВР-10/13	3	1972	-	41	-	2011	Требуется замена	-	-
с. Байны, ул. Мичурина, 51									
ДКВР-10/13	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ДКВР-10/13	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная с. Гарашкинское									
ДКВР 4/13	1	-	-	-	-	-	-	-	-
КВрМ-1,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-
УЭЧМ-2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная с. Грязновское									
УЭЧМ-1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
УЭЧМ-2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
УЭЧМ-2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная Богдановичского ОАО «Огнеупоры»									
ТВГМ-30	1	1970	-	44	-	1983	Требуется замена	-	-
ТВГМ-30	2	1970	-	44	-	1983	Требуется замена	-	-
ДКВР 20-13	3	1968	-	46	-	1977	Требуется замена	-	-
ДКВР 20-13	4	1973	-	41	-	1977	Требуется замена	-	-
ДКВР 6,5-13	5	1958	-	56	-	1977	Требуется замена	-	-