

НОРМАТИВЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СОСТАВУ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

Перечень загрязняющих веществ и нормативы водоотведения по составу в отношении загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на водные объекты, устанавливаются с учетом вида системы водоотведения городского округа Богданович, через которую сточные воды сбрасываются в водные объекты (таблица 1).

Нормативы водоотведения по составу сточных вод абонентов устанавливаются с целью обеспечения соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, установленных Обществу с ограниченной ответственностью «Богдановичские очистные сооружения» природоохранными органами, а также проектных параметров очистки сточных вод и с учетом технической и технологической возможности очистных сооружений систем водоотведения городского округа Богданович по очистке сточных вод от конкретных загрязняющих веществ.

1.1. Приему в централизованную систему водоотведения городского округа Богданович подлежат сточные воды абонентов, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает установленных нормативов водоотведения по составу согласно таблице 1.

Таблица 1

№№ п/п	Перечень загрязняющих веществ	Норматив допустимой концентрации (ДК) загрязняющего вещества в составе Нормативов водоотведения по составу, мг/куб. дм
1	БПК полн	81,7
2	Взвешенные вещества	112,9
3	Сульфат-анион	100,0
4	Аммоний-ион	5,6
5	Нитрат-анион	40,0
6	Хлорид-анион	425,2
7	Алкилсульфонат натрия (АСПАВ)	8,2
8	Нефтепродукты	0,5
9	Фосфаты (по фосфору)	2,6
10	Нитрит-анион	0,08
11	ХПК	426,1

1.2. Нормативы водоотведения по составу в отношении загрязняющих веществ, не указанных в таблице 1, устанавливаются в размере, не превышающем

соответствующие значения предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного водопользования (по минимальному значению ПДК), за исключением загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения городского округа Богданович в соответствии с приложением 2 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.

Используемые условные обозначения:

ПДК - предельно допустимые концентрации;

БПК - биохимическое потребление кислорода;

СПАВ - синтетические поверхностно-активные вещества.

Настоящие нормативы водоотведения установлены на срок 5 (пять) лет.