

Согласовано:

Технический директор МУП «БТС»

Тихомиров А.Е.

2014 г.

Утверждено:

Директор МУП «БТС»

Трачук В.В.

2014 г.

ГРАФИК

зависимости температуры отопительной воды от температуры наружного воздуха для тепловых сетей от МУП «Богдановичские тепловые сети»

Темп-ра наружного воздуха, °C	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе от котельной ОАО «Огнеупоры» до ЦТП №1 (tn/to 110/70 °C)	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе от котельных МУП «БТС» (tn/to 95/70 °C)	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе от котельных МУП «БТС» (tn/to 85/70 °C)	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе от (потребителя).
+10	44	41	41	36
+9	46	41	41	36
+8	47	41	41	36
+7	49	43	43	37
+6	50	44	44	37
+5	52	46	45	38
+4	53	47	46	39
+3	55	48	47	40
+2	56	50	48	41
+1	58	51	49	42
0	59	52	50	42
-1	61	54	51	43
-2	62	55	52	44
-3	64	56	53	45
-4	65	58	54	46
-5	67	60	55	46
-6	68	60	56	47
-7	70	62	57	48
-8	71	63	58	49
-9	73	64	59	50
-10	74	65	60	50
-11	75	67	61	51
-12	77	68	62	52
-13	78	69	63	53
-14	80	70	64	54
-15	81	72	65	54
-16	83	73	66	55
-17	84	74	67	56
-18	86	75	68	57
-19	87	76	69	57
-20	89	78	70	58
-21	90	79	71	59
-22	92	80	72	60
-23	93	81	73	61
-24	95	82	74	61
-25	96	84	75	62
-26	97	85	76	63
-27	99	86	77	64
-28	100	87	78	65
-29	102	88	79	65
-30	103	89	80	66
-31	104	90	81	67
-32	106	92	82	68
-33	107	93	83	69
-34	109	94	84	69
-35	110	95	85	70

Зам. технического директора МУП «Богдановичские тепловые сети»

А.В. Никитин