

Перечень рекомендуемых мероприятий для обеспечения безопасного пребывания граждан при эксплуатации многоквартирного дома, признанного аварийным:

- 1) Выполнить усиление конструкций стен деревянными или металлическими сжимами или подпорками;
- 2) Устранить места протечек кровли для недопущения негативного воздействия атмосферных осадков на нижележащие конструкции;
- 3) Выполнить замену штукатурки в местах ее возможного обрушения;
- 4) Выполнить замену проломившихся досок полов в местах общего пользования (лестничные клетки);
- 5) Не допускать скопление снега на кровле для снижения нагрузки на несущие конструкции;
- 6) Не допускать складирования и хранения посторонних предметов на чердачном перекрытии для снижения нагрузки на несущие конструкции;
- 7) Не допускать замачивание и подтопления фундаментов здания. Рассмотреть возможность устройства организованной водосточной системы кровли для снижения негативного воздействия атмосферных осадков в тёплый период года;
- 8) Не допускать действий, ведущих к снижению несущей способности конструкций;
- 9) Выполнять осмотр несущих и стропильных конструкций техническим специалистом эксплуатирующей организации не реже 1 раза в месяц.

В случае развития видимых опасных деформаций и повреждения предпринять соответствующие меры.