

**Перечень рекомендаций по техническим решениям и проведению компенсирующих мероприятий**

1. Монтировать новую отмостку на щебеночном основании;
2. Выполнить устройство организованного водоотвода с кровли;
3. Выполнить ремонт крыши, предусмотрев замену поврежденных деревянных конструкций стропильной системы;
4. Обработать деревянные конструкции крыши антисептическими растворами;
5. Выполнить ремонт карнизной части стен;
6. Выполнить ремонт штукатурного слоя фасадов, предварительно удалив ослабленные участки;
7. Выполнить замену настила площадок и ступеней;
8. Выполнить сплачивание, острожку провесов и заменить наиболее поврежденные участки дощатых полов;
9. Выполнить ремонт поврежденных дверных коробок с заменой дверных полотен;
10. Выполнить замену изношенных оконных блоков на пластиковые из профиля ПВХ;
11. Выполнить ремонт внутренних помещений;
12. Выполнить ремонт перекрытия здания;
13. Выполнить ремонт системы электрооборудования.