

Приложение № 9
к постановлению главы
городского округа Богданович
от 11.05.2023 № 786

Таблица № 2. Котловое оборудование котельных городского округа Богданович

№ п/п	Теплоисточник	Вид топлива (резервное)	Здание котельной		Котлы						Установленная мощность			Располагаемая мощность (учитывает ограничения)	
			Год ввода в эксплуатацию	Износ	Марка (номер котла)	В работе/в резерве/в ремонте	Износ	Загрузка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год последнего освидетельствования (ремонта)	Водогрейный	Паровой	Всего		
Единицы измерения			год	%			%	ч в год	год	год	Гкал/час	т/ч	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час
1	Котельная № 1, г. Богданович, ул. Партизанская, 8а	природный газ (отсутствует)	1959	100	КВА-2,5	в работе	70	5520	2007	2012	2,15	-	5,59	2,15	5,59
					REX-200	в работе	70	8424	2011	2012	1,72	-		1,72	
					REX-200	в работе	70	5520	2012	2012	1,72	-		1,72	
2	Котельная № 2, г. Богданович, ул. Рокицанская, 10	природный газ (отсутствует)	1969	100	НР-18	резерв	98	-	1998	2006	0,65	-	5,90	0,65	5,9
					НР-18	в работе	98	8424	1998	2005	0,65	-		0,65	
					НР-18	резерв	90	-	2010	-	0,65	-		0,65	
					НР-18	резерв	98	-	2000	2005	0,65	-		0,65	
					НР-18	в работе	70	5520	2008	2012	0,65	-		0,65	
					КУ-1,2	в работе	70	5520	2016	2012	1,00	-		1	
					КВУ-1,2	в работе	20	5520	2017	-	1,00	-		1	
					НР-18	в работе	98	5520	1998	2006	0,65	-		0,65	
3	Котельная № 3, г. Богданович,	природный газ (отсутствует)	1963	100	КВУ-2,5	в работе	20	5520	2003	2017	2,15	-	9,25	2,15	9,25
					КВУ-2,5	в работе	50	5520	2002	2014	2,15	-		2,15	
					КВУ-2,5	в работе	98	8424	2007	-	2,15	-		2,15	

	ул. Некрасова, 5	ствует)			КВ-ГС- 2,5	резерв	98	-	2003	-	2,15	-		2,15	
					НР-18	в работе	10	5520	2011	2018	0,65	-		0,65	

4	Котельная № 5, г. Богданович, ул. Ленина, 16а	природны й газ (отсутству ет)	1964	100	НР-18	в работе	70	8424	2010	2012	0,7	-	3,5	0,7	3,5
					НР-18	в работе	98	8424	2000	-	0,7	-		0,7	
					НР-18	в работе	40	8424	2001	2015	0,7	-		0,7	
					НР-18	в работе	70	8424	2005	2012	0,7	-		0,7	
					НР-18	в работе	50	8424	2006	2014	0,7	-		0,7	
5	Котельная № 6, с. Байны, ул. Рудничная, 43а	природны й газ (отсутству ет)	1984	72	НР6-18м	резерв	98	5520	1998	-	0,65	-	2,60	0,65	2,60
					НР6-18м	резерв	98	5520	1998	-	0,65	-		0,65	
					НР6-18	в работе	98	5520	1985	1995	0,65	-		0,65	
					НР6-18	в работе	98	5520	1984	1994	0,65	-		0,65	
6	Котельная № 7, п. Полдневой, ул. Свердлова, 7а	природны й газ (отсут ствует)	1964	100	УЭЧМ-2	в работе	70	5520	1989	2012	2,00	-	4,80	2	4,80
					УЭЧМ-2	в работе	70	-	1989	2012	2,00	-		2	
					НР-18	в работе	98	5520	1982	-	0,8	-		0,8	
7	Котельная, с. Бараба, ул. Молодежная, ба	природны й газ (отсут ствует)	1974	96	RS-A400	в работе	60	5520	2013	-	0,31	-	0,84	0,31	0,84
					RS-A400	в работе	60	5520	2013	-	0,32	-		0,32	
					RS-D250	в работе	40	5520	2013	-	0,21	-		0,21	
8	Котельная, с. Каменноозерс кое, ул. 8 Марта	природны й газ (отсут ствует)	1974	100	RS-A100	в работе	70	5520	2011	-	0,0817	-	0,164	0,0817	0,164
					RS-A100	в работе	60	5520	2012	-	0,0825	-		0,0825	
9	Котельная, с. Каменноозерс кое, ул. Ленина, 7	природны й газ (отсут ствует)	2014	16	RS-H400 (сдвоен ный)	в работе	50	5520	2013	-	0,344	-	0,344	0,344	0,344
10	Котельная, с. Тыгиш, ул. Ленина, 47	природны й газ (отсут	2009	100	RS-H300	в работе	90	5520	2009	-	0,258	-	0,258	0,258	0,258

		ствует)													
11	Котельная, с. Тыгиш, ул. Юбилейная, 48	природный газ (отсутствует)	2009	100	RS-H300	в работе	90	5520	2009	-	0,258	-	0,258	0,258	0,258
12	Котельная, с. Тыгиш, ул. Юбилейная, 99	природный газ (отсутствует)	2009	100	RS-H300	в работе	90	5520	2009	-	0,258	-	0,258	0,258	0,258
13	Котельная, с. Кунарское, ул. Калинина, 2а	природный газ (отсутствует)	2006	100	RS-A150	в работе	50	5520	2013	-	0,129	-	0,258	0,129	0,258
					RS-A150	в работе	50	5520	2013	-	0,129	-		0,129	

14	Котельная, с. Кунарское, ул. Калинина, 14	природный газ (отсутствует)	2006	32	RS-A100	в работе	70	5520	2011	-	0,0851	-	0,167	0,0851	0,167
					RS-A100	в работе	60	5520	2012	-	0,0817	-		0,0817	
15	Котельная, с. Кунарское, ул. Ленина, 15	природный газ (отсутствует)	2006	100	RS-A100	в работе	47	5520	2011	-	0,082	-	0,168	0,082	0,168
					RS-A100	в работе	20	5520	2015	-	0,086	-		0,086	
16	Котельная, с. Кунарское, ул. Ленина, 4	природный газ (отсутствует)	2006	100	KOB-63ст	в работе	60	5520	2009	-	0,034	-	0,088	0,034	0,088
					RS-A40	в работе	80	5520	2010	-	0,054	-		0,054	
17	Котельная, с. Кунарское, ул. Ленина, 25а	природный газ (отсутствует)	2006	32	RS-A 100	в работе	10	5520	2017	-	0,086	-	0,258	0,086	0,258
					RS-A 100	в работе	15	5520	2016	-	0,086	-		0,086	
					RS-A 100	в работе	20	5520	2015	-	0,086	-		0,086	
18	Котельная, с. Троицкое, ул. Первомайская, 11	природный газ (отсутствует)	1978	94	RSH-300	в работе	90	5520	2009	-	0,258	-	0,516	0,258	0,516
					RSH-300	в работе	90	5520	2009	-	0,258	-		0,258	

19	Котельная, с. Троицкое, ул. Первомайская, 3	природный газ(отсутствует)	2008	100	RSH-50	в работе	98	5520	2008	-	0,043	-	0,043	0,043	0,043
20	Котельная, с. Троицкое, ул. Ленина, 194	природный газ(отсутствует)	2002	100	RS-A 100	в работе	40	5520	2015	-	0,086	-	0,086	0,086	0,086
21	Котельная, с. Чернокоровское, ул. Комсомольская47	природный газ(отсутствует)	2008	100	RS-A 100	в работе	20	5520	2017	-	0,09	-	0,258	0,086	0,258
					RS-A200	в работе	98	5520	2012	-	0,17	-		0,172	
22	Котельная, с. Чернокоровское, ул. Комсомольская45	природный газ(отсутствует)	2009	26	КОВ-63ст	в работе	90	5520	2009	-	0,058	-	0,144	0,058	0,144
					RS-A 100	в работе	40	5520	2015	-	0,086	-		0,086	

23	Котельная, с. Волковское, ул. Ст. Щипачева, 43	природный газ(отсутствует)	2007	100	RS-A 100	в работе	30	5520	2016	-	0,086	-	0,140	0,086	0,140
					ИШМА-63	в работе	98	5520	-	-	0,054	-		0,054	
24	Котельная, с.Волковское, пер. Коммунаров, 9	природный газ(отсутствует)	2007	62	RS-A 200	в работе	50	5520	2014	-	0,172	-	0,258	0,172	0,258
					RS-A 100	в работе	90	5520	2009	-	0,086	-		0,086	
25	Котельная, с. Ильинское, ул. Ленина, 226	природный газ(отсутствует)	2012	20	RSH-300	в работе	98	5520	2012	-	0,258	-	0,258	0,258	0,258
26	Котельная, с. Ильинское, ул. Рабочая, 35	природный газ (отсутствует)	2012	20	RSH-100	в работе	98	5520	2012	-	0,086	-	0,086	0,086	0,086
27	Котельная, с. Ильинское, ул. Ленина, 28	природный газ (отсутствует)	2012	20	RS-H50	в работе	98	5520	2012	-	0,043	-	0,043	0,043	0,043
28	Котельная, с. Ильинское, ул. Ленина (возле жил. дома №38)	природный газ (отсутствует)	2022	0	RSH-300	в работе	0	5520	2022	-	0,258	-	0,258	0,258	0,258
29	Котельная, с. Коменки	природный газ (отсутствует)	2011	18	RS-A500	в работе	80	5520	2011	-	0,43	-	0,860	0,43	0,860
					RS-A500	в работе	80	5520	2011	-	0,43	-		0,43	
30	Котельная, г. Богданович, ул. Садовая, 4	природный газ (отсутствует)	2009	15	RSA-500	в работе	90	8424	2009	-	0,43	-	0,860	0,43	0,860
					RSA-500	в работе	90	5520	2009	-	0,43	-		0,43	

31	Котельная, г. Богданович, ул. Октябрьская, 72	природный газ (отсутствует)	2010	80	RSA-60	в работе	98	5520	2010	-	0,0516	-	0,138	0,0516	0,138
					RS-A100	в работе	98	5520	2012	-	0,086			0,086	
32	Котельная, г. Богданович, ул. Крылова, 14	природный газ (отсутствует)	2009	100	RSH-100	в работе	90	5520	2009	-	0,086	-	0,086	0,086	0,086

33	Котельная, с. Байны, Мичурина, 51	природный газ (отсутствует)	1977	92	LAVART 2000 Master	в работе	5	5520	2022	-	1,72	-	3,440	1,72	3,440
					LAVART 2000 Master	в работе	5	5520	2022	-	1,72	-		1,72	
34	Котельная, с. Гарашкинское	природный газ (отсутствует)	2021	5	RS-D800	в работе	9	5520	2021	-	0,68	-	2,220	0,68	2,220
					RS-D800	в работе	9	5520	2021	-	0,68	-		0,68	
					RS-D1000	в работе	9	5520	2021	-	0,86	-		0,86	
35	Котельная, с. Грязновское	природный газ (отсутствует)	1982	78	RS-A500	в работе	5	5520	2022	-	0,43	-	1,720	0,43	1,720
					RS-A500	в работе	5	5520	2022	-	0,43	-		0,43	
					RS-A500	в работе	5	5520	2022	-	0,43	-		0,43	
					RS-A500	в работе	5	5520	2022	-	0,43	-		0,43	