

Приложение №
к распоряжению администрации
Богдановичского городского округа

Заключение
о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

в сфере культура
(наименование сферы жизнедеятельности инвалидов)
в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: Дом культуры с.Тыгиш по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с.Тыгиш, ул.Ленина, 47.

Дата проведения обследования: 11.12.2019

Сведения о лицах, проводивших обследование: Новоселов А.С., начальник МКУ «Управление муниципального заказчика», Новожилов А.К., начальник отдела капитального строительства МКУ «Управление муниципального заказчика», Теплоухова Н.С., начальник отдела внутренней политики администрации ГО Богданович, Пименова Н.В., председатель БГО ООО «Всероссийское общество инвалидов».

(фамилия, имя, отчество, должности лиц, проводивших обследование)

№	Требования федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	Требования соблюдены				

2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования	нет	выявлено		Направить письмо в соответствующие организации целью согласования обустройства парковочного места для инвалидов не далее 50 м от доступного входа; обозначить выделенное для транспорта инвалидов место знаками, принятыми ГОСТ и ПДД	
3.	Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски	Требования соблюдены частично		здание двухэтажное, доступ на второй этаж не возможен в связи с конструктивными особенностями здания; все необходимые условия для оказания услуг детям - инвалидам - колясочникам, находятся на первом этаже	на проступях краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени желтого цвета; - сделать контрастные наземные и напольные указатели, указатели на дверях.	
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры	нет	Нет сопровождающих	отсутствие в штате необходимых специалистов	определение должностных лиц, отвечающих за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры; - завести журнал посещения.	
5.	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне	нет	выявлено	отсутствие в штате необходимых специалистов	определение должностных лиц, обучение через вебинары.	

	с другими лицами					
6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности	нет	выявлено		Использовать организационные методы, связанные с работой персонал.	
7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет	выявлено	отсутствует	Приобретение указателей направления движения, таблички.	
8.	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-чика		выявлено	Отсутствует приказ о разрешении посещения здания дома культуры инвалида с сурдопереводчиком и тифлосурдопереводчиками.	издать приказ о допуске сурдопереводчика.	

Дата повторного обследования: 01.12.2023

(Указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году, либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом государственной власти или органом местного самоуправления).

Подписи лиц, проводивших обследование:

Новоселов А.С.

начальник МКУ «Управление муниципального заказчика»

Новожилов А.К.

начальник отдела капитального строительства

МКУ «Управление муниципального заказчика»

Теплоухова Н.С.

начальник отдела внутренней политики
администрации ГО Богданович

Пименова Н.В.

председатель БГО ООО «Всероссийское общество инвалидов»

Заключение
о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

в сфере культура
(наименование сферы жизнедеятельности инвалидов)

в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: Дом культуры с.Тыгиш по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с.Троицкое, ул.Ленина, 194.

Дата проведения обследования: 11.12.2019

Сведения о лицах, проводивших обследование: Новоселов А.С., начальник МКУ «Управление муниципального заказчика», Новожилов А.К., начальник отдела капитального строительства МКУ «Управление муниципального заказчика», Теплоухова Н.С., начальник отдела внутренней политики администрации ГО Богданович, Пименова Н.В., председатель БГО ООО «Всероссийское общество инвалидов».

(фамилия, имя, отчество, должности лиц, проводивших обследование)

№	Требования федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа	нет	Кнопка звонка	Крыльцо отсутствуют поручни нет пандуса.	Установить кнопку звонка, выполнить мероприятия по доступу	

	инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)		отсутствует		в здание	
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования	нет	выявлено		Направить письмо в соответствующие организации целью согласования обустройства парковочного места для инвалидов не далее 50 м от доступного входа; обозначить выделенное для транспорта инвалидов место знаками, принятыми ГОСТ и ПДД	
3.	Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски	соответствует				
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры	нет	Нет сопровождающих	отсутствие в штате необходимых специалистов	определение должностных лиц, отвечающих за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры; - завести журнал посещения.	
5.	Оказание работниками организаций,	нет	выявлено	отсутствие в штате необходимых специалистов	определение должностных лиц, обучение через вебинары.	

	предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами					
6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности	нет	выявлено		Использовать организационные методы, связанные с работой персонал.	
7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет	выявлено	отсутствует	Приобретение указателей направления движения, таблички.	
8.	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-чика		выявлено	Отсутствует приказ о разрешении посещения здания дома культуры инвалида с сурдопереводчиком и тифлосурдопереводчиками .	издать приказ о допуске сурдопереводчика.	

Дата повторного обследования: 01.12.2023

(Указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году, либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом государственной власти или органом местного самоуправления).

Подписи лиц, проводивших обследование:

Новоселов А.С.	начальник МКУ «Управление муниципального заказчика»
Новожилов А.К.	начальник отдела капитального строительства МКУ «Управление муниципального заказчика»
Теплоухова Н.С.	начальник отдела внутренней политики администрации ГО Богданович
Пименова Н.В.	председатель БГО ООО «Всероссийское общество инвалидов»

Заключение
о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

в сфере Образования
(наименование сферы жизнедеятельности инвалидов)
в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа – интернат № 9 среднего общего образования» по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Рокицанская, дом 6-а.

Дата проведения обследования: 11.12.2019

Сведения о лицах, проводивших обследование: Новоселов А.С., начальник МКУ «Управление муниципального заказчика», Новожилов А.К., начальник отдела капитального строительства МКУ «Управление муниципального заказчика», Теплоухова Н.С., начальник отдела внутренней политики администрации ГО Богданович, Пименова Н.В., председатель БГО ООО «Всероссийское общество инвалидов».

(фамилия, имя, отчество, должности лиц, проводивших обследование)

№	Требования федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ	Установлено соблюдение	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятст-	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения
---	--	------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------

		требований		венного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам		нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	нет	Кнопка звонка отсутствует	Проемы в здание узкие нет пандуса.	Установить кнопку звонка, выполнить мероприятия по доступу в здание	
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования	нет	выявлено		Направить письмо в соответствующие организации целью согласования обустройства парковочного места для инвалидов не далее 50 м от доступного входа; обозначить выделенное для транспорта инвалидов место знаками, принятыми ГОСТ и ПДД	
3.	Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски		выявлено	При входе на объект не установлены поручни. Не оборудован вход в здание для инвалидов. Не установлена кнопка вызова. Санузлы и помещения второго этажа для инвалидов опорно-двигательного аппарата не оборудованы.	Оборудовать вход с установкой пандуса и кнопкой вызова. Рассмотрение по реконструкции санузлов и определения занятия на первых этажах или предусмотреть съемный или автоматический подъемник.	
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного	нет	Нет сопровождающих	отсутствие в штате необходимых специалистов	определение должностных лиц, отвечающих за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и	

	передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры				самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры; - завести журнал посещения.	
5.	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	нет	выявлено	отсутствие в штате необходимых специалистов	определение должностных лиц, обучение через вебинары.	
6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности	нет	выявлено		Использовать организационные методы, связанные с работой персонал.	
7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет	выявлено	отсутствует	Приобретение указателей направления движения, таблички.	
8.	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-чика		выявлено	Отсутствует приказ о разрешении посещения здания школы инвалида с сурдопереводчиком и тифлосурдопереводчиками .	издать приказ о допуске сурдопереводчика.	

Дата повторного обследования: 01.12.2023

(Указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году, либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом государственной власти или органом местного самоуправления).

Подписи лиц, проводивших обследование:

Новоселов А.С.	начальник МКУ «Управление муниципального заказчика»
Новожилов А.К.	начальник отдела капитального строительства МКУ «Управление муниципального заказчика»
Теплоухова Н.С.	начальник отдела внутренней политики администрации ГО Богданович
Пименова Н.В.	председатель БГО ООО «Всероссийское общество инвалидов»

Заключение
о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
в сфере Образования
(наименование сферы жизнедеятельности инвалидов)
в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 2 по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Кунавина, 31.

Дата проведения обследования: 11.12.2019

Сведения о лицах, проводивших обследование: Новоселов А.С., начальник МКУ «Управление муниципального заказчика», Новожилов А.К., начальник отдела капитального строительства МКУ «Управление муниципального заказчика», Теплоухова Н.С., начальник отдела внутренней политики администрации ГО Богданович, Пименова Н.В., председатель БГО ООО «Всероссийское общество инвалидов».

(фамилия, имя, отчество, должности лиц, проводивших обследование)

№	Требования федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	нет	Кнопка звонка отсутствует	Крыльцо высокое отсутствуют поручни нет пандуса.	Установить кнопку звонка, выполнить мероприятия по доступу в здание	
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования	нет	выявлено		Направить письмо в соответствующие организации целью согласования обустройства парковочного места для инвалидов не далее 50 м от доступного входа; обозначить выделенное для транспорта инвалидов место знаками, принятыми ГОСТ и ПДД	
3.	Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием		выявлено	При входе на объект не установлены поручни. Не оборудован вход в здание для инвалидов. Не установлена кнопка вызова. Санузлы и помещения второго этажа для инвалидов опорно двигательного аппарата не оборудованы.	Оборудовать вход с установкой пандуса и кнопкой вызова. Рассмотрение по реконструкции санузлов и определения занятия на первых этажах или предусмотреть съемный или автоматический подъемник.	

	кресла-коляски					
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры	нет	Нет сопровождающих	отсутствие в штате необходимых специалистов	определение должностных лиц, отвечающих за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры; - завести журнал посещения.	
5.	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	нет	выявлено	отсутствие в штате необходимых специалистов	определение должностных лиц, обучение через вебинары.	
6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности	нет	выявлено		Использовать организационные методы, связанные с работой персонал.	
7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет	выявлено	отсутствует	Приобретение указателей направления движения, таблички.	
8.	Предоставление услуг инвалидам с допуском		выявлено	Отсутствует приказ о разрешении посещения	издать приказ о допуске сурдопереводчика.	

	сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-чика			здания школы инвалида с сурдопереводчиком и тифлосурдопереводчиками .		
--	--	--	--	---	--	--

Дата повторного обследования: 01.12.2023

(Указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году, либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом государственной власти или органом местного самоуправления).

Подписи лиц, проводивших обследование:

Новоселов А.С.

начальник МКУ «Управление муниципального заказчика»

Новожилов А.К.

начальник отдела капитального строительства
МКУ «Управление муниципального заказчика»

Теплоухова Н.С.

начальник отдела внутренней политики
администрации ГО Богданович

Пименова Н.В.

председатель БГО ООО «Всероссийское общество инвалидов»

Заключение

о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

в сфере Образования
(наименование сферы жизнедеятельности инвалидов)
в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 по адресу: Свердловская обл, г. Богданович, ул. Ленина, д.3.

Дата проведения обследования: 11.12.2019

Сведения о лицах, проводивших обследование: Новоселов А.С., начальник МКУ «Управление муниципального заказчика», Новожилов А.К., начальник отдела капитального строительства МКУ «Управление муниципального заказчика», Теплоухова Н.С., начальник отдела внутренней политики администрации ГО Богданович, Пименова Н.В., председатель БГО ООО «Всероссийское общество инвалидов».

(фамилия, имя, отчество, должности лиц, проводивших обследование)

№	Требования федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	нет	Кнопка звонка отсутствует	Лестница крыльца высокое нет пандуса	Установить кнопку звонка, выполнить мероприятия по доступу в здание	
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования	нет	выявлено		Направить письмо в соответствующие организации целью согласования обустройства парковочного места для инвалидов не далее 50 м от доступного входа; обозначить выделенное для транспорта инвалидов место знаками, принятыми ГОСТ и ПДД	
3.	Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной		выявлено	При входе на объект не установлены поручни. Не оборудован вход в здание для инвалидов. Не установлена кнопка вызова. конструкция здания не позволяет оборудовать санузлы и	Оборудовать вход с установкой пандуса и кнопкой вызова. Рассмотрение по реконструкции санузлов и определения занятия на первых этажах.	

	инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски			помещения второго этажа для инвалидов опорно двигательного аппарата		
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры	нет	Нет сопровождающих	отсутствие в штате необходимых специалистов	определение должностных лиц, отвечающих за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры; - завести Журнал посещения	
5.	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	нет	выявлено	отсутствие в штате необходимых специалистов	определение должностных лиц, обучение через вебинары	
6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности	нет	выявлено		Использовать организационные методы, связанные с работой персонал	
7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной	нет	выявлено	отсутствует	Приобретение указателей направления движения, таблички.	

	текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля					
8.	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-чика		выявлено	Отсутствует приказ о разрешении посещения здания школы инвалида с сурдопереводчиком и тифлосурдопереводчиками	издать приказ о допуске сурдопереводчика	

Дата повторного обследования: 01.12.2023

(Указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году, либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом государственной власти или органом местного самоуправления).

Подписи лиц, проводивших обследование:

Новоселов А.С.

начальник МКУ «Управление муниципального заказчика»

Новожилов А.К.

начальник отдела капитального строительства
МКУ «Управление муниципального заказчика»

Теплоухова Н.С.

начальник отдела внутренней политики
администрации ГО Богданович

Пименова Н.В.

председатель БГО ООО «Всероссийское общество инвалидов»

Заключение

о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

в сфере культура
(наименование сферы жизнедеятельности инвалидов)
в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: МАУК "ЦСКС" ГО Богданович : Свердловская область, г.Богданович, ул.Советская, 2.

Сведения о лицах, проводивших обследование: Новоселов А.С., начальник МКУ «Управление муниципального заказчика», Новожилов А.К., начальник отдела капитального строительства МКУ «Управление муниципального заказчика», Теплоухова Н.С., начальник отдела внутренней политики администрации ГО Богданович, Пименова Н.В., председатель БГО ООО «Всероссийское общество инвалидов».

(фамилия, имя, отчество, должности лиц, проводивших обследование)

№	Требования федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)		выявлено	Отсутствие на входе табличек с рельефно-точечным шрифтом Брайля; пандуса и поручней	Устройство: табличек с рельефно-точечным шрифтом Брайля; Пандуса и поручней	
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования	нет	выявлено		Направить письмо в соответствующие организации целью согласования обустройства парковочного места для инвалидов не далее 50 м от доступного входа; обозначить выделенное для транспорта инвалидов место знаками, принятыми ГОСТ и ПДД	
3.	Возможность		выявлено	При входе на объект не	Оборудовать вход с установкой	

	самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски			установлены поручни. Не оборудован вход в здание для инвалидов. Не установлена кнопка вызова. не позволяет оборудовать санузлы для инвалидов опорно двигательного аппарата	пандуса и кнопкой вызова. Рассмотрение по реконструкции санузлов .	
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры	нет	Нет сопровождающих	отсутствие в штате необходимых специалистов	определение должностных лиц, отвечающих за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры; - завести журнал посещения.	
5.	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	нет	выявлено	отсутствие в штате необходимых специалистов	определение должностных лиц, обучение через вебинары.	
6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем	нет	выявлено		Использовать организационные методы, связанные с работой персонал.	

	услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности					
7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет	выявлено	отсутствует	Приобретение указателей направления движения, таблички.	
8.	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-чика		выявлено	Отсутствует приказ о разрешении посещения здания дома культуры инвалида с сурдопереводчиком и тифлосурдопереводчиками .	издать приказ о допуске сурдопереводчика.	

Дата повторного обследования: 01.12.2023

(Указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году, либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом государственной власти или органом местного самоуправления).

Подписи лиц, проводивших обследование:

Новоселов А.С.

начальник МКУ «Управление муниципального заказчика»

Новожилов А.К.

начальник отдела капитального строительства
МКУ «Управление муниципального заказчика»

Теплоухова Н.С.

начальник отдела внутренней политики
администрации ГО Богданович

Пименова Н.В.

председатель БГО ООО «Всероссийское общество инвалидов»

Заключение

о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

в сфере спорт
(наименование сферы жизнедеятельности инвалидов)
в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Спортивная, 16а.

Сведения о лицах, проводивших обследование: Новоселов А.С., начальник МКУ «Управление муниципального заказчика», Новожилов А.К., начальник отдела капитального строительства МКУ «Управление муниципального заказчика», Теплоухова Н.С., начальник отдела внутренней политики администрации ГО Богданович, Пименова Н.В., председатель БГО ООО «Всероссийское общество инвалидов».

(фамилия, имя, отчество, должности лиц, проводивших обследование)

№	Требования федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	нет	Кнопка звонка отсутствует	Крыльцо отсутствуют поручни нет пандуса.	Установить кнопку звонка, выполнить мероприятия по доступу в здание	
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования	нет	выявлено		Направить письмо в соответствующие организации целью согласования обустройства парковочного места для инвалидов не далее 50 м от доступного входа; обозначить выделенное для транспорта инвалидов место знаками, принятыми ГОСТ и ПДД	
3.	Возможность		выявлено	При входе на объект не	Оборудовать вход с установкой	

	самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски			установлены поручни. Не оборудован вход в здание для инвалидов. Не установлена кнопка вызова. Санузлы и помещения второго этажа для инвалидов опорно двигательного аппарата не оборудованы.	пандуса и кнопкой вызова. Рассмотрение по реконструкции санузлов и определения занятия на первых этажах или предусмотреть съемный или автоматический подъемник.	
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры	нет	Нет сопровождающих	отсутствие в штате необходимых специалистов	определение должностных лиц, отвечающих за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры; - завести журнал посещения.	
5.	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	нет	выявлено	отсутствие в штате необходимых специалистов	определение должностных лиц, обучение через вебинары.	
6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем	нет	выявлено		Использовать организационные методы, связанные с работой персонал.	

	услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности					
7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет	выявлено	отсутствует	Приобретение указателей направления движения, таблички.	
8.	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-чика		выявлено	Отсутствует приказ о разрешении посещения здания инвалида с сурдопереводчиком и тифлосурдопереводчиками .	издать приказ о допуске сурдопереводчика.	

Дата повторного обследования: 01.12.2023

(Указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году, либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом государственной власти или органом местного самоуправления).

Подписи лиц, проводивших обследование:

Новоселов А.С.

начальник МКУ «Управление муниципального заказчика»

Новожилов А.К.

начальник отдела капитального строительства
МКУ «Управление муниципального заказчика»

Теплоухова Н.С.

начальник отдела внутренней политики
администрации ГО Богданович

Пименова Н.В.

председатель БГО ООО «Всероссийское общество инвалидов»

Заключение
о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

в сфере Образования
(наименование сферы жизнедеятельности инвалидов)
в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: МАДОУ Центр развития ребенка - Детский сад «Сказка» по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 14а.

Дата проведения обследования: 11.12.2019

Сведения о лицах, проводивших обследование: Новоселов А.С., начальник МКУ «Управление муниципального заказчика», Новожилов А.К., начальник отдела капитального строительства МКУ «Управление муниципального заказчика», Теплоухова Н.С., начальник отдела внутренней политики администрации ГО Богданович, Пименова Н.В., председатель БГО ООО «Всероссийское общество инвалидов».

(фамилия, имя, отчество, должности лиц, проводивших обследование)

№	Требования федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	нет	Кнопка звонка находится в недоступном месте	Лестница крыльца высокое отсутствуют поручни нет пандуса.	кнопку звонка перенести на доступный уровень, выполнить мероприятия по доступу в здание .	
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для	нет	выявлено		Направить письмо в соответствующие организации целью согласования обустройства	

	парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования				парковочного места для инвалидов не далее 50 м от доступного входа; обозначить выделенное для транспорта инвалидов место знаками, принятыми ГОСТ и ПДД	
3.	Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски		нет возможности самостоятельного передвижения по территории и зданию ДОУ	здание двухэтажное, доступ на второй этаж не возможен в связи с конструктивными особенностями здания; все необходимые условия для оказания услуг детям - инвалидам - колясочниками, находятся на первом этаже	на проступях краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени желтого цвета; - сделать контрастные наземные и напольные указатели, указатели на дверях -переоборудовать санузелы.	
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры	нет	Нет сопровождающих	отсутствие в штате необходимых специалистов	определение должностных лиц, отвечающих за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры; - завести журнал посещения.	
5.	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	нет	выявлено	отсутствие в штате необходимых специалистов	определение должностных лиц, обучение через вебинары.	
6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей	нет	выявлено		Использовать организационные методы, связанные с работой	

	информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности				персонал.	
7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет			.	
8.	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-чика		выявлено	Отсутствует приказ о разрешении посещения здания детского сада инвалида с сурдопереводчиком и тифлосурдопереводчиками .	издать приказ о допуске сурдопереводчика.	

Дата повторного обследования: 01.12.2023

(Указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году, либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом государственной власти или органом местного самоуправления).

Подписи лиц, проводивших обследование:

Новоселов А.С.

начальник МКУ «Управление муниципального заказчика»

Новожилов А.К.

начальник отдела капитального строительства
МКУ «Управление муниципального заказчика»

Теплоухова Н.С.

начальник отдела внутренней политики
администрации ГО Богданович

Пименова Н.В.

председатель БГО ООО «Всероссийское общество инвалидов»

Заключение
о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

в сфере Образования
(наименование сферы жизнедеятельности инвалидов)
в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №27 «Центр развития ребенка - детский сад «Малыш» по адресу: Свердловская область г.Богданович ул. 1 квартал д.17а.

Дата проведения обследования: 11.12.2019

Сведения о лицах, проводивших обследование: Новоселов А.С., начальник МКУ «Управление муниципального заказчика», Новожилов А.К., начальник отдела капитального строительства МКУ «Управление муниципального заказчика», Теплоухова Н.С., начальник отдела внутренней политики администрации ГО Богданович, Пименова Н.В., председатель БГО ООО «Всероссийское общество инвалидов».

(фамилия, имя, отчество, должности лиц, проводивших обследование)

№	Требования федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту	нет	Кнопка звонка находится в недоступном месте	Лестница крыльца высокое отсутствуют поручни нет пандуса.	кнопку звонка перенести на доступный уровень, выполнить мероприятия по доступу в здание .	

	жительства или в дистанционном режиме)					
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования	нет	выявлено		Направить письмо в соответствующие организации целью согласования обустройства парковочного места для инвалидов не далее 50 м от доступного входа; обозначить выделенное для транспорта инвалидов место знаками, принятыми ГОСТ и ПДД	
3.	Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски		нет возможности самостоятельного передвижения по территории и зданию ДОУ	здание двухэтажное, доступ на второй этаж не возможен в связи с конструктивными особенностями здания; все необходимые условия для оказания услуг детям - инвалидам - колясочниками, находятся на первом этаже	на проступях краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени желтого цвета; - сделать контрастные наземные и напольные указатели, указатели на дверях -переоборудовать сан узлы.	
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры	нет	Нет сопровождающих	отсутствие в штате необходимых специалистов	определение должностных лиц, отвечающих за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры; - завести журнал посещения.	
5.	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении	нет	выявлено	отсутствие в штате необходимых специалистов	определение должностных лиц, обучение через вебинары.	

	барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами					
6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности	нет	выявлено		Использовать организационные методы, связанные с работой персонал.	
7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет			.	
8.	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-чика		выявлено	Отсутствует приказ о разрешении посещения здания детского сада инвалида с сурдопереводчиком и тифлосурдопереводчиками .	издать приказ о допуске сурдопереводчика.	

Дата повторного обследования: 01.12.2023

(Указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году, либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом государственной власти или органом местного самоуправления).

Подписи лиц, проводивших обследование:

Новоселов А.С.

начальник МКУ «Управление муниципального заказчика»

Новожилов А.К.

начальник отдела капитального строительства

МКУ «Управление муниципального заказчика»

Теплоухова Н.С.

начальник отдела внутренней политики
администрации ГО Богданович

Пименова Н.В.

председатель БГО ООО «Всероссийское общество инвалидов»