

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах обследования объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
в сфере культуры

(наименование сферы жизнедеятельности инвалидов)

в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: Здание Делового и культурного центра (ДКЦ) МАУК «Центр современной культурной среды городского округа Богданович» (г. Богданович, ул. Советская, д. 1)
Дата проведения обследования: 06.12.2021

Сведения о лицах, проводивших обследование:

1. Новожилов А.К., начальник отдела капитального строительства МКУ «Управление муниципального заказчика ГО Богданович»,
 2. Колесникова А.Я., специалист отдела внутренней политики администрации ГО Богданович,
 3. Пименова Н.В., председатель ВГО ОО «Всероссийское общество инвалидов».
- (фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших обследование)

№ строки	Требования Федерального закона от 01 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области"	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1		3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставления или в дистанционном режиме)	Обеспечена доступность к месту предоставления услуги.				
2.	Выделение на автостоянке не		Выявлено отсутствие		Направить письмо в	Декабрь, 2023

<p>менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования</p>		<p>Выделенных мест</p>		<p>соответствующие организации с целью согласования обустройства парковочного места для инвалидов не далее 50 м от доступного входа; обозначить выделенное для транспорта инвалидов место знаками, принятыми ГОСТ и ПДД</p>	
<p>3. Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (далее - объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски</p>		<p>Выявлено отсутствие поручней. Не оборудован вход в здание для инвалидов. Не установлена кнопка вызова.</p>	<p>Здание двухэтажное, доступ на второй этаж не возможен в связи с конструктивными особенностями здания.</p>	<p>Оборудовать вход с установкой пандуса, поручней и кнопкой вызова.</p>	<p>Декабрь, 2023</p>
<p>4. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры</p>		<p>Выявлено отсутствие в штате необходимых специалистов, сопровождающих</p>		<p>Определение должностных лиц, отвечающих за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры; - завести журнал</p>	<p>Декабрь, 2022</p>

					посещения.	
5.	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	Выявлено отсутствие в штате необходимых специалистов			Определение должностных лиц, обучение через вебинары	Декабрь, 2022
6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности	Выявлено			Сделать контрастные наземные и напольные указатели, указатели на дверях. Установить на входе информационный стенд, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля. Выполнить разметку на первой и последней ступенях лестничных маршей (нанести маркировку контрастным желтым цветом).	
7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Выявлено			Приобретение указателей направления движения, таблички, информационный стенд, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля, оборудование для дублирования звуковой информации.	Декабрь, 2023
8.	Предоставление услуг инвалидам с доступом сурдопереводчика и	Выявлено отсутствие приказа о разрешении			Издать приказ о допуске	Декабрь, 2022

тифлосурдопереводчика		посещении здания детского сада инвалида с сурдопереводчиком и тифлосурдопереводчиками.		сурдопереводчика.	
-----------------------	--	--	--	-------------------	--

Дата повторного обследования: Декабрь, 2024 года (указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом государственной власти или органом местного самоуправления).

Подписи лиц, проводивших обследование:

 / А.К. Новожиллов
 / А.Я. Колесникова
 / Н.В. Пименова